





符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			



アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 100mm M12

19				
18				
17	ジョイントシート(RF) t1.5	1	-	ND.1995
16	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
15	点検口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
14	エアバルブ	1	-	1/8"-NPT
13	圧力計	1	-	
12	銘板	1	AL	t0.8
11	圧力計ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
10	銘板座	1	SUS304	t3.0
9	吊金具	2	SUS304	φ12
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	150A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	150A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t4.5
2	胴板	1	SUS304	t4.0
1	正半精円型鏡板(ED)	2	SUS304	φ600-t3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

仕様	
内容積	0.20 m ³
規格	第二種压力容器
最大吸収容量	0.165 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水压試験圧力	1.27 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 °C
質量	110 Kg

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF
	戸澤	山本真	
	2017, 05, 30	2018, 01, 31	

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/10	名称 NAME 密閉式膨張タンク
客先 CUSTOMER	型式 TYPE AFU-200NX	個数 QTY
現場名 OBJECT	備考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)	

図番 FILE NAME	0	M	3	8	5	3	0	0	0	A	0	1	0	B
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ホーコス株式会社
HOKOS CORP