





許容流入流量：150.0 (L/min)
標準阻集グリース量：49.8 (kg)
本体質量：90 (kg)
枠質量：3 (kg)
蓋質量：18 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)
※国土交通大臣認定品
認定番号：PS060FL-0463-2
(防火区画貫通部の1時間遮炎性能)

注番
ORDER
No.
設計 DESIGNED
秋山
検図 CHECKED
山田大
担当 SECTION
STAFF
2020.06.15
2023.03.17

ホークス株式会社
HORKOS CORP

符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			



注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法：330×270×85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
4. 蓋枠にかかる荷重は躯体で支える事とし、荷重に対して
躯体強度は十分であると仮定しております。

18	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
17	マンホール蓋 (人荷重用)	3	SUS304	t3.0
16	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
15	フック	10	SS400	L30x30x3
14	金網	1	SUS304	
13	配管被覆材	1組	7mm7-スリット	t25
12	本体被覆材	1組	ケイ酸カルシウム	t15
11	ケース	1組	SS400	t1.2
10	止め金具 (ナット+ノボルト)	2	SUS+ナイロン	M6
9	ガイド	1組	SUS304	t1.5
8	仕切板B (可動式)	1	SUS304	t1.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	封水キャップ	1	SUS304	t1.5
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口フレキ	1	ゴム	100A(10K)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	SUS304	t3.0

品番 No.		部品名称 PARTS NAME		個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	1 / 1 2	名称 NAME 遮炎型グリース阻集器（側溝式）		
客先 CUSTOMER				型式 TYPE FS3-NX150ER		個数 QTY
現場名 OBJECT				備考 NOTE		

図番
FILE
NAME
012043000A010B