符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
A			



アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時　100mm　M12

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
17	銘板	1	AL	t0.8
16	圧力計	1	-	
15	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
14	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
13	カップリング(プラダ固定用)	1	SUS304相当	
12	圧力計口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SUS304	t3.0
10	吊金具	2	SUS304	ø12
9	点検口ハーフソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rc)
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続口ソケット	1	SUS304	25A(Rc)
6	ブラダー取付口蓋フランジ (JIS B 2220)	1	SUSF304	80A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SUS304	t25
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t3.2
2	胴板	1	SUS304	t3.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SUS304	ø400-t3.0

仕様

内容量	0.06	m^3
規格	第二種圧力容器	
最大吸収容量	0.048	m^3
最高使用圧力	0.800	MPa
水圧試験圧力	1.27	MPa
空気封入圧力		MPa
最高使用温度	95	℃
質量	40	Kg

注記
1）ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
2）SS部は錆止め塗装後シルバー塗装とします。
3）空気封入圧力をご指示下さい。ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
4）圧力計・空気封入バルブは付属しております。
5）出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。

注番 ORDER No.		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION / 尺度 SCALE 1/6	名称 NAME 密閉式膨張タンク
設計 DESIGNED 戸澤 2017,05,18	検図 CHECKED 山本真 2018,01,31	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER / 型式 TYPE AFU-60NX / 個数 QTY
			現場名 OBJECT / 備考 NOTE 0.8MPa(屋内仕様)
ホーコス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME 0M385 0000 A 01 0B