





符 号	訂 正 記 録	日 付	署 名
MARK	REVISION RECORD	DATE	NAME
△			



20	配管支持金具(UボルトM10-40A用付)	1	SUS304	t3.0
19	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	ND1995
18	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
17	点検口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
16	空気封入口カバースOCKET(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
15	銘板	1	AL	t0.8
14	エアバルブ	1	-	1/8"-NPT
13	圧力計	1	-	
12	圧力計ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SUS304	t3.0
10	吊金具	3	SS400	t9.0
9	ブラダー固定ロケット(プラグ付)	1	SUS304	50A(Rc)
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	40A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t6.0
2	胴板	1	SUS304	t6.0
1	正半精円型鏡板(ED)	2	SUS304	φ900-t4.0

品 番	部 品 名 称	個 数	材 質	備 考
No.	PARTS NAME	QTY	MATERIAL	NOTE

仕 様	
内容積	1.00 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	0.80 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水压試験圧力	1.27 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 °C
質量	340 Kg

注文 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF
山本 真	戸 澤		
2018, 01, 31	2018, 01, 31		

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE	1 / 15	名称 NAME	密閉式膨張タンク
客先 CUSTOMER	型式 TYPE	AFU-1000NX	個数 QTY	
現場名 OBJECT	備考 NOTE	0.8MPa (屋内仕様)		

図番 FILE NAME	0	M	3	8	5	9	0	0	0	A	0	1	0	B
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ホーコス株式会社
HOKOS CORP